



Laboratorio Analisi Ambientali s.r.l.

Società certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ACM Ltd.
accreditamento Ukas n. 245 Certificato n. 091071A
Riconoscimento Ministero della Sanità Prot. n° 703.59.110/3697
Iscrizione Registro Regionale Laboratori per autocontrollo n° 0300123104001



LAB N° 0502

Membro di MLA EA per lo schema di
accreditamento LAB

Signatory of EA MLA for the
accreditation scheme TL

Rapporto di prova: N° 15/1077

Data emissione: 25/03/15

Pag. 1/1

Richiedente

Comune di Brusimpiano

Via Carlo Battaglia, 5

21050 Brusimpiano (VA)

Campionamento: a cura ns. personale Tecnico (non soggetto ad accreditamento ACCREDIA)
Trasporto campioni: a cura ns. personale Tecnico
Data e ora campionamento: 19/03/15 ore 09:50 - Verbale N° 15/183 - PO N°02 Rev. 7
Punto di prelievo: rubinetto
Data ricevimento campione in laboratorio: 19/03/15
Data inizio analisi: 19/03/15
Data fine analisi: 20/03/15

COMUNE di BRUSIMPIANO

30 MAR. 2015

PROT. N. 1233

Gat. 6 Classe 8 Fasc. 500R

Denominazione attribuita dal Richiedente:	Acqua di rete - Origine: bagno Asilo				
Identificazione campione:	ns. N° interno 15/2978				
Temperatura di prelievo:	8,6°C				
Aspetto campione:	liquido limpido incolore				
Temperatura registrata in Laboratorio:	4,1°C				
Prova	Risultato di prova	Incertezza (*) Limite inferiore Limite superiore	D.Lvo 31/01 Valore di parametro	Unità di misura	Metodo di prova
A Batteri coliformi a 37°C	✓ 0	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A <i>Escherichia coli</i>	✓ 0	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012

Denominazione attribuita dal Richiedente:	Acqua di rete - Origine: fontanella Ardena				
Identificazione campione:	ns. N° interno 15/2979				
Temperatura di prelievo:	8,4°C				
Aspetto campione:	liquido limpido incolore				
Temperatura registrata in Laboratorio:	4,1°C				
Prova	Risultato di prova	Incertezza (*) Limite inferiore Limite superiore	D.Lvo 31/01 Valore di parametro	Unità di misura	Metodo di prova
A Batteri coliformi a 37°C	✓ 0	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A <i>Escherichia coli</i>	✓ 0	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012

Il Responsabile del Laboratorio



Il Responsabile Tecnico



A = Prova accreditata da ACCREDIA N = Prova non accreditata da ACCREDIA (*) Incertezza = Per le prove microbiologiche l'incertezza di misura è espressa come intervallo di variazione all'interno del quale cade il valore atteso dell'analita (intervallo di confidenza) con la probabilità del 95% e un fattore di copertura K = 2. Il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione esaminato, salvo specifici accordi, viene smaltito dopo la verifica dei risultati di laboratorio. Il Marchio ACCREDIA non è da intendersi come certificazione di prodotto e non va riportato sul medesimo.